

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»

Почтовая ул., д. 3, Курск, 305000

Тел./ факс (4712) 70-01-09; e-mail: ege@kursktelecom.ru; http://46ege.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 74399360; ОГРН 1054639017344; ИНН/КПП 4632050564/463201001

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе Железногорске»
Испытательный лабораторный центр

307170, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54 А

307173, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партеъезда, д. 17

Тел./ факс (47148) 2-40-53

Место проведения испытаний, исследований, измерений

307170, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 54 А

307173, РОССИЯ, Курская область, г. Железногорск, ул. 21 Партеъезда, д. 17

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21ГА69 выдан
Федеральной службой по аккредитации.
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07 ноября 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Курской области в городе
Железногорске»



С.В. Коновалова С.В. Коновалова

М.д. « 02 » 07 2021 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2740 от 2 июля 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области

2. **Юридический адрес:** г. Курск, ул. Ленина, д. 70

3. **Наименование образца (пробы):**
Вода водопроводная

4. **Место отбора:** Администрация Почепского Сельсовета, Курская область, Дмитриевский район, с.Почепице
Водоразборная колонка, дом № 149, с. Селино

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:
01.07.2021 с 10:30

Ф.И.О., должность: Никишаева Т.В., специалист Управления Роспотребнадзора по Курской области

Условия доставки: соответствуют НД; сумка-холодильник.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.07.2021 14:35

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, распоряжение № 1351 от 24.06.2021

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01.02.21.2740

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

10. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 01.07.2021 15:05 2740 дата начала исследований 01.07.2021 15:25 дата выдачи результата 02.07.2021 10:31					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	8,3±2,5	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	5,6±1,1	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
Ф.И.О. лица, ответственного за организацию проведение испытаний: Трофимова Н. В., фельдшер лаборант					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 01.07.2021 14:45 2740 дата начала исследований 01.07.2021 14:45 дата выдачи результата 02.07.2021 11:05					
1	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ), в том числе E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за организацию проведение испытаний: Коновалова С. В., биолог микробиологической лаборатории					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Вольская Е. В. инженер